

**Max. délka vodiče pro připojení sekundárního vinutí  
převodního transformátoru k elektroměrům SE1-PM3 a SE1-PM4**

použitý průřez vodiče		[mm <sup>2</sup> ]	1,0	1,5	2,5	4,0	6,0	10,0
max. celková délka vodiče	100 A	[m]	2,8	4,2	7,0	11,2	16,9	28,1
	150 - 600 A	[m]	8,4	12,6	21,1	33,7	50,6	84,3